



Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau  
Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT  
Centre Secours AULT

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre hydrant capacité | Numéro Départemental | Adresse                        | Précisions  | Anomalies détectées   | Disponibilité  |
|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------|
| poteau d'incendie | 100                       | 800390001            | rue du Hamel                   | face au n°3   | - 42 - Bouchons ou chainettes manquantes, détériorés ou grippés | Disponible     |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390002            | Impasse Desmond                | au fond de l'impasse  | - 00 - RAS  | Disponible     |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390003            | rue du Moulin site du moulinet | dans l'enceinte appartenant au syndicat mixte baie de somme grand littoral picard | - 60 - Sans eau   | Non disponible |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390004            | ZAC                            | Devant la Déchetterie   | - 41 -Couvercle ou coffre détérioré                             | Disponible     |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390005            | Route d'Ault                   | CARREFOUR ROUTE DES PINS, bois de Cise  | - 00 - RAS  | Disponible     |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390006            | Rue du Moulin                  | dans l'enceinte appartenant au syndicat mixte baie de somme grand littoral picard | - 60 - Sans eau   | Non disponible |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390007            | chemin de Mélina               | au bout du chemin face à la ferme DOUDOUX   | - 00 - RAS  | Disponible     |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390008            | rue des Cytises                | face au n° 2, quartier Bel Air  | - 00 - RAS  | Disponible     |



**Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau**  
Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT  
Centre Secours AULT

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre Hydrant Capacité | Numéro Départemental | Adresse               | Précisions   | Anomalies détectées   | Disponibilité |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|---------------|
| poteau d'incendie | 100                       | 800390009            | boulevard du Phare    | face au phare  | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390010            | RD19                  | face à l'entrée des établissements<br>COMPTOIR DE PICARDIE | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390011            | rue de la Montagne    | face au n° 10  | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390012            | rue d'Eu              | à l'entrée du camping la Cavée<br>Verte                    | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390013            | rue Brillat           | angle rue Léveillé   | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390014            | boulevard du Phare    | face au n°6  | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390015            | boulevard Carnot      | face au n°17   | - 50 - Manœuvre difficile                                       | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                       | 800390016            | rue Charles Brachamet | angle rue Saint Pierre                                     | - 42 - Bouchons ou chainettes manquantes, détériorés ou groupés | Disponible    |



Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau  
Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT  
Centre Secours AULT

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre<br>hydraulique/<br>capacité | Número<br>Départemental | Adresse                   | Précisions                                     | Anomalies<br>détectées    | Disponibilité |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------|
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390017               | rue du 11 Novembre        | face à l'école primaire                        | - 00 - RAS                | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390018               | rue Léon Blum             | au centre médico-social                        | - 61 - Présence de fuites | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390019               | route de la Falaise       | face au n° 23, voie sans issue bois<br>de Cise | - 00 - RAS                | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390020               | rue des Fonts Benits      | face au n°27                                   | - 00 - RAS                | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390021               | avenue du Général Leclerc | face au n°31                                   | - 50 - Manœuvre difficile | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390022               | rue Degauchy              | face au n° 14                                  | - 00 - RAS                | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390023               | rue Gros                  | face au n° 24                                  | - 00 - RAS                | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                  | 800390024               | rue Saint Pierre          | angle rue Dalhauzen, ferme Paris               | - 00 - RAS                | Disponible    |



Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau  
Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT  
Centre Secours AULT

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre hydrant / capacité | Numéro Départemental | Adresse                     | Précisions   | Anomalies détectées   | Disponibilité |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|---------------|
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390025            | rue de Saint Valéry         | angle rue Terminus   | - 42 - Bouchons ou chainettes manquantes, détériorés ou grippés | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390026            | route du Vieux Chêne        | place du puit, entre le sentier des rossignols et le sentier des Chasseurs au bois de Cise | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390027            | GRAND RUE                   | allée du Muguet, devant le square du bois de Cise  | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390028            | boulevard Michel Couillet   | angle rue de la Mer (ancien Bd d'Omival)   | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390029            | rue du 11 Novembre          | avant le cimetière   | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390030            | rue de Saint Valéry         | face au carrefour du Docteur Castri, table d'orientation                                   | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390031            | rue de la Descente à la Mer | angle rue de Saint Valéry  | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                         | 800390032            | boulevard Michel Couillet   | angle rue Firmin Girard (ancien Bd de la Mer)  | - 50 - Manœuvre difficile                                       | Disponible    |



**Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau**  
Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT  
Centre Secours AULT

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre hydrant / capacité | Numéro Départemental | Adresse                    | Précisions   | Anomalies détectées   | Disponibilité |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---------------|
| poteau d'incendie | 100                         | 800390033            | route de la Belle Hortense | bois de Cise / route des pins  | - 42 - Bouchons ou chainettes manquantes, détériorés ou grippés | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390034            | rue Saint-Pierre           | à côté du n° 24, devant le bois Derloche                             | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390035            | route de la Belle Hortense | angle sentier des Genêts au bois de Cise                             | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390036            | boulevard du Phare         | au bout du boulevard, à l'entrée du camping de la Chapelle           | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390037            | route des Mouettes         | au transformateur EDF, place de la Pierre qui Tourne au bois de Cise | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390038            | rue de la Prairie          | face au n° 14  | - 00 - RAS  | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390039            | rue du bois de Cise        | angle rue d'Eu Mme Vérité"   | - 50 - Manœuvre difficile                                       | Disponible    |
| poteau d'incendie | 100                         | 800390040            | RD940                      | au rond point Belle Vue face à l'HLM                                 | - 00 - RAS  | Disponible    |



Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau  
Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT  
Centre Secours AULT

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre<br>hydraulique<br>capacité | Numéro<br>Départemental | Adresse                   | Précisions   | Anomalies détectées   | Disponibilité |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|---------------|
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390041               | route des Mouettes        | entre le n° 34 et 36 au bois de Cise   | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390042               | boulevard Carnot          | angle boulevard du Bel Air   | - 42 - Bouchons ou chainettes manquantes, détériorés ou grippés | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390043               | avenue du Général Leclerc | Face au Super marché Carrefour Contact                                       | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390044               | avenue du Général Leclerc | face au n°73, ancienne menuiserie<br>OPALE AGENCEMENT                        | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390045               | boulevard Circulaire      | sur les falaises, au pied de la Croix  | - 41 -Couvercle ou coffre détérioré                             | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390046               | rue Louis Aragon          | angle allée des Troènes, au fond du<br>lotissement Belle Vue""               | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390047               | route du Vieux chêne      | face au n°28 angle route des<br>Ormeaux /sentiers des Genêts bois<br>de Cise | - 00 - RAS  | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                                 | 800390048               | boulevard Victor Hugo     | face au n°7sur le trottoir du n°24,<br>lotissement le Reposoir""             | - 00 - RAS  | Disponible    |



**Rapport de reconnaissance annuelle des points d'eau**  
**Commune de : AULT Secteur : SECTEUR AULT**  
**Centre Secours AULT**

2013

Date d'édition : 23/10/2013

| Type              | Diamètre hydrant capacité | Numéro Départemental | Adresse             | Précisions  | Anomalies décelées | Disponibilité |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------|---------------|
| potEAU d'incendie | 100                       | 800390049            | route d'Ault        | angle route de la Mare aux Biches et route des Ormeaux , bois de Cise | - 00 - RAS         | Disponible    |
| bouche d'incendie | 100                       | 800390050            | Rue du Moulin       | dans le talus, à côté du Moulinet                                     | - 00 - RAS         | Disponible    |
| bouche d'incendie | 100                       | 800390051            | Grande Rue          | angle rue de la République, OPAL FRINGUE                              | - 00 - RAS         | Disponible    |
| bouche d'incendie | 100                       | 800390052            | rue de la Pêche     | angle rue de Saint Valéry   | - 00 - RAS         | Disponible    |
| bouche d'incendie | 100                       | 800390053            | rue d'Eu            | face au square Dalhausen et face aux établissements LECAT             | - 00 - RAS         | Disponible    |
| potEAU d'incendie | 100                       | 800390054            | ROUTE DES TILLEUILS | BOIS DE CISE ANGLE ROUTE DE LA FALAISE                                | - 00 - RAS         | Disponible    |